



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Turismo e Cultura

## TERMO DESCRITIVO

**Item 01: Dosador de cloro TC05 Rede Pressurizada até 8 bar para tricloro – 15m<sup>3</sup>/h**

**Quantidade:** 01

**Descrição:** Dosador de cloro utilizado em poços (cavalete), ETA, pré-dosagem, redes pressurizadas em até 8 kgf/cm<sup>2</sup>, e dosagem em rede pressurizada.

**Especificações:**

- Pressão máxima de trabalho: 8 BAR (270 psi) = 120 m.c.a.;
- Capacidade máxima de cloração: 15 m<sup>3</sup>/h;
- Capacidade de pastilhas de cloro (tablete): 2kg tabletes de 200g;
- Conexão de entrada e saída: ¾”;
- Capacidade de dissolução: 0,03 a 0,8%;
- Pressão de trabalho até 8 BAR;
- Fornecido com 02 (duas) válvulas de retenção;
- Não acompanha rotâmetro e válvula de ajuste fino.

**Dimensões:**

- Altura: 340 mm (34,0 cm);
- Diâmetro: 225 mm (22,5 cm);
- Entrada e saída: 3/4” BSP;
- Dreno: ½” BSP.

**Item 02: Válvula Agulha Ajuste Fino para dosador ¾”**

**Quantidade:** 01

**Descrição:** Válvula utilizada para ajuste de dosagem de cloro junto aos dosadores.

**Especificações:**

- Possui anel de reforço;
- Corpo em PP marrom;
- Registro em xenoy branco;
- Agulha em PPS marrom;
- Conexão ¾”.

**Dimensões:**

- Altura total: 71,9 mm;
- Largura: 60 mm;
- Profundidade: 40 mm.

**Frete:** CIF;

**Local para entrega:** Secretaria de Turismo e Cultura – Largo São Benedito, 20 - Centro – Tietê /SP

**Prazo de entrega:** Até 20 dias após notificação do prestador mediante Autorização de Fornecimento.



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Turismo e Cultura

**Forma de pagamento:** Faturamento da Nota Fiscal em até 30 dias após laudo de recebimento;

**Critério de Julgamento:** Menor preço global.

Tietê, 21 de março de 2024

**Kelly Cristhine Coan**  
Secretária de Turismo e Cultura  
Matrícula 21926